

## **Nachweis**

Die Gutachterin, Energietechnik Leipzig GmbH (ETL), bescheinigt, dass das Fernwärmenetz des Unternehmens

## Stadtwerke Frankfurt (Oder) GmbH, Karl-Marx-Str. 195, 15230 Frankfurt (Oder)

auf Basis der Betreiberangaben sowie Betriebsberichten für die Bilanzierungsjahre 2007 bis 2009 als Primärenergiefaktor einen "Pauschalfaktor der Tabelle C.4-1 nach DIN V 4701-10:2003-08" von

 $f_{p,WV} = 0,7$ 

erreicht, da die Wärmebereitstellung zu

 $\alpha_{KWK} = 0,94$ 

aus KWK-Anlagen erfolgte.

Energietechnik Leipzig GmbH (ETL)

Charles Ch: Nor Dipl.-Ing. Markus Müller

(fp-Gutachter AGFW -FW609-119)

Dipl.-Ing. Jörg Wartenberg

J. Wonsenbe

Geschäftsführung